



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया **Central Bank of India**

क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद Regional Office, Ahmedabad

पता : चौथा तल, सेन्ट्रल बैंक बिल्डिंग, लाल दरवाजा, अहमदाबाद	Address: 4 th floor Central Bank Building, Lal Darwaza, Ahmedabad
--	---

निविदा Tender

❖ कार्य का नाम NAME OF THE WORK:

अहमदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत अहमदाबाद शहर / कार्यालयों और अहमदाबाद जिले और खेड़ा जिले की शाखाओं के लिए अग्निशामक यंत्र की आपूर्ति, स्थापना और वार्षिक रख-रखाव हेतु अनुबंध

SUPPLY AND INSTALLATION AND ANNUAL MAINTAINANCE CONTRACT OF FIRE EXTINGUISHER FOR BRANCHES OF AHMEDABAD / OFFICES AND AHMEDABAD DISTRICT AND KHEDA DISTRICT BRANCHES UNDER AHMEDABAD REGION.

क्षेत्रीय प्रमुख

REGIONAL HEAD

क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद मेल आईडी - gadahmero@centralbank.co.in टेलीफोन नं. - 079 -71786032	REGIONAL OFFICE AHMEDABAD , Mail ID- gadahmero@centralbank.co.in Telephone no.- 079-71786032
हमारे आईईएम का विवरण : नाम : श्री त्रिविकराम नाथ तिवारी मेल आईडी - trivikramnt@yahoo.co.in नाम : श्री जगदीप नारायण सिंह मेल आईडी - jagadipsingh@yahoo.co.in संपर्क नंबर - 011-61515609, 9978405930	DETAILS OF OUR IEM: NAME: Shri Trivikram Nath Tiwari MAIL ID: trivikramnt@yahoo.co.in NAME: Shri Jagdip Narayan Singh MAIL ID: jagadipsingh@yahoo.com Contact no. 011-61515609, 9978405930

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

निविदा सूचना आमंत्रण NOTICE INVITING TENDER (SEPARATE COVER FOR BIDS)

सभी योग्य और अनुभवी विक्रेताओं से सीलबंद मदवार निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं, जो या तो केंद्रीय कार्यालय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अन्य अंचल में सूचीबद्ध हैं या वर्तमान में अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक/संस्था और सरकारी संस्थानों/विभाग और पीएसयू को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, अहमदाबाद क्षेत्र में हमारी शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों की आपूर्ति, रखरखाव और स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं. शाखाएँ/कार्यालय इनमें अहमदाबाद शहर शाखा कार्यालय और अहमदाबाद जिला, और अहमदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत खेड़ा जिला शामिल होंगे। निविदा प्रपत्रों की हार्ड कॉपी 11/07/2023 से हमारे क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद में जारी की जाएगी। निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि 01/08/2023 दोपहर 2.00 बजे तक है। इसे दिनांक 01/08/2023 को शाम 4:00 बजे क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद में खोला जाएगा। सभी वेंडर्स को सलाह दी जाती है कि वे निविदाएं खोलते समय स्वयं उपस्थित रहें। विवरण नीचे हस्ताक्षरित से प्राप्त किया जा सकता है।

नोट: बैंक ने बिना कोई स्पष्टीकरण दिए या दिए किसी भी विक्रेता को योग्य या अयोग्य घोषित करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है

(डॉ. हिमांशु गुप्ता)

क्षेत्रीय प्रमुख

निविदा दस्तावेज़ जारी पत्र TENDER DOCUMENT ISSUING LETTER

अहमदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत 54 शाखाओं और कार्यालयों के लिए अग्निशामक यंत्र की प्रस्तावित आपूर्ति, स्थापना और वार्षिक रख-रखाव हेतु निविदा दस्तावेज़ जारी करने वाला पत्र.

आपूर्ति के गई वस्तुएँ बीआईएस/आईएसआई प्रमाणित होनी चाहिए (नवीनतम आईएसआई/बीआईएस के अनुसार)

अग्निशामक	आग की श्रेणी	भारतीय मानक नया आईएस मानक	शमन माध्यम
वाटर CO2	A	IS:940-1976/ IS:15683-2006	पानी
ड्राई केमिकल पाउडर / एबीसी टाईप	बी, सी	IS: 2171-1976 IS: 15683-2006	ड्राई केमिकल पाउडर
CO2	बी, सी	IS: 2878-1976 IS: 15683-2006	CO2 गैस
क्लीन एजेंट फायर अग्निशामक (HFC, Halotron etc.)	ए,बी,सी	IS : 15683:2006	Halon Alternative Gas
ऑटोमेटिक मॉड्यूलर प्रकार का अग्निशामक	ए,बी,सी	IS : 15683:2006	ड्राई केमिकल पाउडर / क्लीन एजेंट मीडिया

निविदाकर्ता का नाम :

निविदाकर्ता का पता :

निविदा दस्तावेज़ जारी करने का दिनांक :

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

क्षेत्रीय प्रमुख का नाम : डॉ. हिमांशु गुप्ता

अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय, चौथा तल, सेन्ट्रल बैंक बिल्डिंग, लाल दरवाजा, अहमदाबाद

सामान्य शर्तें

निविदा शुल्क का डीडी/चेक: रु. 500, वापसी योग्य नहीं

1. पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों से संबंधित सभी योग्य और अनुभवी विक्रेता हो.
2. कंपनी/फर्म/मालिक को पिछले 03 वर्ष से अग्निशामक सेवा में होना चाहिए.
3. आपूर्ति की गई वस्तुएं बीआईएस/आईएसआई प्रमाणित होनी चाहिए। (नवीनतम आईएसयू बीआईएस के अनुसार)।
4. बैंक शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में मॉड्यूलर अग्निशामक यंत्र, बिना कुछ कारण दिए एबीसी या क्लीन टाइप एजेंट या दोनों प्रकार के एजेंट स्थापित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है.
5. उनके पास आयकर मंजूरी, सेवा कर पंजीकरण संख्या, टिन नंबर आदि होना चाहिए और सभी वैधानिक आवश्यकता/दायित्व का अनुपालन करना चाहिए, जो अग्नि सुरक्षा से निपटने के लिए आवश्यक है।
6. स्थापना के बाद विक्रेता को मॉड्यूलर अग्निशामक यंत्र और अन्य अग्निशामक यंत्र के संचालन के बारे में शाखा कर्मचारियों को जानकारी देनी होगी और वारंटी कार्ड आदि जैसे प्रासंगिक दस्तावेज सौंपने होंगे। विक्रेता को संबंधित शाखा से विधिवत हस्ताक्षरित स्थापना प्रमाण पत्र प्राप्त करना भी आवश्यक है। प्रबंधकों. आपूर्ति किए गए उत्पाद पर उचित वारंटी होनी चाहिए और कंपनी वारंटी अवधि के दौरान दोषपूर्ण पाए जाने पर किसी भी उत्पाद को बदलने के लिए जिम्मेदार होगी।
7. भुगतान क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा। चालान की विधिवत फोटोकॉपी शाखा प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित और रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय (सुरक्षा विभाग) को प्रस्तुत की जानी है । (नई स्थापना के मामले में क्षेत्रीय कार्यालय का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा).
8. घटना की सूचना मिलने पर विक्रेता अपने खर्च पर आपूर्ति किए गए अग्निशामक यंत्रों में किसी भी खराबी को तुरंत सुधारेगा/बदलेगा। यदि दोषों पर समय पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो बैंक किसी अन्य एजेंसी/एजेंसियों के माध्यम से कार्य को पूरा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस तरह के व्यय की वसूली उचित समय पर विक्रेता से की जाएगी।
9. बैंक बिना कोई कारण बताये किसी या सभी निविदाओं/कोटेशनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
10. निविदा खुलने की तारीख के बाद 90 दिनों तक की अवधि के लिए वैध होगी.
11. निविदा में उद्धृत दरों में सामग्री, श्रम, परिवहन, (लागू जीएसटी को छोड़कर) आदि के सभी शुल्क शामिल होने चाहिए और बैंक इस संबंध में किसी भी अन्य खर्च का भुगतान नहीं करेगा।

एमसी की दरें एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगी और यदि विक्रेता की सेवाएँ संतोषजनक हैं तो नियम और शर्तें एमसी को उसी दर पर अगले एक/दो वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। हालाँकि नवीनीकरण पूरी तरह से बैंक के विवेक पर होगा।

12. निविदाकर्ता से अनुरोध है कि वह निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करें, अन्यथा निविदा / उद्धरण अस्वीकृत होने की संभावना है।

13. किसी भी मामूली बदलाव/परिवर्तन के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। विक्रेता से आवश्यक दर विश्लेषण प्राप्त करने के बाद, किसी भी नई अतिरिक्त वस्तुओं/उन्नयन के लिए दर का निर्धारण बैंक द्वारा किया जाएगा।

14. कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। कार्य पूरा होने पर बिल का भुगतान किया जायेगा बैंक के प्राधिकारी की संतुष्टि तक कार्य पूरा होने पर ही भुगतान किया जाएगा।

15. सामग्री का भंडारण उसकी लागत पर विक्रेता की जिम्मेदारी होगी।

16. विक्रेता श्रमिक मुआवजा अधिनियम सहित सभी लागू श्रम कानूनों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा। संविदा श्रमिक, दुकानें एवं प्रतिष्ठान। बीमा, अग्नि बीमा की पॉलिसी। आप बैंक से इस प्रकार के किसी भी प्रकार के खर्च/लागत का दावा नहीं करेंगे।

17. विक्रेता इस बात का ध्यान रखेगा कि काम परिसर, बिजली के तारों आदि को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाए। किसी भी तरह की क्षति को विक्रेता द्वारा अपनी लागत पर ठीक किया जाएगा।

18. विक्रेता अपने द्वारा नियोजित कर्मचारियों के सुरक्षित, वास्तविक आचरण और निष्ठा की गारंटी देगा। उसके या अन्य एजेंसियाँ द्वारा निष्पादित कार्य में जानबूझकर या लापरवाही से की गई कोई क्षति विक्रेता द्वारा वहन होगी।

19. कार्य में उपयोग के लिए साइट पर सभी सामग्रियों/उपकरणों के संबंध में निगरानी हेतु विक्रेता की जिम्मेदारी होगी।

20. वार्षिक सेवा अनुबंध शुल्क दो अर्ध-वार्षिक अनिवार्य विजिट के लिए है, साथ ही शाखाओं द्वारा मांगी जाने वाली किसी भी संख्या में आपातकालीन कॉल के लिए है। आपातकालीन कॉल को सेवा कॉल के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। सभी आपातकालीन कॉलों को 24 से 48 घंटों के भीतर अटेंड किया जाएगा। 72 घंटे के भीतर कॉल अटेंड न करने पर रुपये 100/- प्रति दिन का जुर्माना लगाया जाएगा।

21. फर्म द्वारा रिफिलिंग और रखरखाव गतिविधि केवल कार्यालयीन समय के दौरान की जाएगी। रिफिलिंग/सर्विसिंग/रखरखाव और स्थापना शाखा प्रबंधक या शाखा प्रबंधक द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी की उपस्थिति में की जानी चाहिए।

22. आईएसआई मार्क वाले रिफिल पाउडर पैकेट की मूल सील शाखा प्रबंधक या किसी अन्य अधिकारी के सामने खोली जानी चाहिए। पुराने कारतूस का उपयोग विजिट के दौरान स्टाफ सदस्यों को प्रदर्शन/प्रशिक्षण देने के माध्यम से किया जाएगा।

23. सर्विसिंग/रिफिलिंग करते समय वाटर CO2 तथा डीसीपी अग्निशामक यंत्र आदि के प्रभाव की जानकारी शाखा प्रबंधक को दी जायेगी तथा अन्य अग्निशामक यंत्र को पुनः भरने हेतु विक्रेता शाखा से उठायेगा। ऐसे मामलों में, विक्रेता को रिफिलिंग पूरी होने और शाखा परिसर में रखे जाने तक उनके स्थान पर एक और अग्निशामक यंत्र लगाने की व्यवस्था करनी होगी।

24. अग्निशामक यंत्र की रिफिलिंग के दौरान विक्रेता प्रत्येक शाखा में शाखा प्रबंधक/लेखाकार/कैश अधिकारी और अन्य स्टाफ सदस्य को अग्निशामक यंत्र के उपयोग का प्रशिक्षण देगा और शाखा प्रबंधक की मुहर और हस्ताक्षर के साथ प्रशिक्षित व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

25. किसी भी विवाद के मामले में अहमदाबाद क्षेत्राधिकार के अधीन रहेगा।

26. सीलबंद निविदा क्षेत्रीय प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद और सुपर स्ट्रैन्ड में होनी चाहिए।

अहमदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की हमारी शाखाओं/प्रशासनिक कार्यालयों के लिए अग्निशामक यंत्र की आपूर्ति और स्थापना और वार्षिक रखरखाव अनुबंध हेतु हम उपरोक्त शर्तों को पूर्णतः स्वीकार करते हैं।

विक्रेता के हस्ताक्षर एवं सील / Contractor's signature and seal

दिनांक/Date

अनुबंधकर्ता का पता / Contractor's address.

अनुबंध- II

प्रति,

क्षेत्रीय प्रमुख
क्षेत्रीय कार्यालय-
चौथी मंजिल, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग,
लालदरवाजा, अहमदाबाद-380001

प्रिय महोदय,

विषय: अग्निशामक यंत्रों के लिए आपका आरएफक्यू.

उपरोक्त निविदा सूचना के संदर्भ में, निविदा प्रपत्रों का हिस्सा बनने वाले निर्देशों, नियमों और शर्तों की जांच करने और समझने के बाद, हम आपके उपरोक्त निविदा सूचना में वर्णित अग्निशामकों की आपूर्ति और वार्षिक रखरखाव / रीफिलिंग अनुबंध के लिए अपना प्रस्ताव संलग्न करते हैं।

हम पुष्टि करते हैं कि हमें किसी भी पीएसयू/अर्ध सरकारी/सरकारी विभाग/संस्थान द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। हम यह भी पुष्टि करते हैं कि प्रस्ताव निविदा प्रपत्र में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुरूप है। हम यह भी पुष्टि करते हैं कि प्रस्ताव निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से 90 दिनों तक वैध रहेगा।

हम समझते हैं कि बैंक प्रस्ताव को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बैंक को बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव को पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकार करने का अधिकार है।

आपका विश्वासी,

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता.

(नाम एवं पदनाम, फर्म की मुहर)

अनुबंध - 1

(वित्तीय बोली अलग बंद कवर मे दे) (Financial bids in separate in sealed cover)

अग्निशामक यंत्रों की वार्षिक रख-रखाव दर प्रति शाखा अनुसार	
--	--

SR.	विवरण/Particulars	CLASS OF FIRE AND Specification	MAKE	Extinguishing medium	दर रु./Rate PER NEW UNIT(Rs.)	दर प्रति रीफिल /RATE PER REFILL (WHERE APPLICABLE)
1	ABC type Automatic Modular Fire Extinguisher, Capacity 5 Kgs (MAP-90)	CLASS A,B,C IS 15686:2006	MINIMAX, SAFEX OR KANEX.	Dry chemical powder/clean Agent Media		
2	Water type CO2 CAPACITY-9LTR	Class A IS : 940-1976 IS: 15683-2006		Water		
3	DRY Chemical Powder /ABC Type, CAPACITY-5KG	CLASS B, C IS: 2171-1976 IS: 15683-2006		Dry Chemical Powder		
4	DCP, CAPACITY-10KG	CLASS B C IS: 2171-1976		Dry Chemical Powder		
5	CO2 GAS, CAPACITY-4.5KG	CLASS B,C IS:2878-1976 IS:15683-2006		CO2 GAS		
6	CO2 GAS, CAPACITY-6.8KG	CLASS B,C IS:2878-1976 IS:15683-2006		CO2 GAS		

अग्निशामक यंत्र के नए स्पेयर पार्ट्स की दरें

(विनिर्देश IS-2190 एवं 15683 के रूप में)

क्रम	वाटर (सीओ2) गैस कार्ट्रिज प्रकार अग्निशामक	दर/यूनिट
1	नोजल और डिस्चार्ज फिटिंग (पीतल टाइप 1 ओडी आईएस-319)	
2	कैप असेंबली के लिए रबर वॉशर	
3	चेन के साथ सुरक्षा क्लिप (स्टील ग्रेड-1)	
4	दीवार ब्रैकेट	
5	यूनियन कैप असेंबली	
6	IS-15683 अग्निशामक के लिए पीवीसी होस पाइप	
	"संग्रहीत दबाव एबीसी प्रकार आग बुझाने वाला यंत्र	
1	दीवार ब्रैकेट	
2	02 किग्रा क्षमता का प्लास्टिक नोजल	
3	पीवीसी ब्रेडेड नली पाइप	
4	होस होल्डर स्ट्रेप	
5	कैप असेंबली के लिए रबर वॉशर	
	ड्राई केमिकल पाउडर (डीसीपी) गैस कार्ट्रिज प्रकार का अग्निशामक	
1	ब्रेडेड पीवीसी/रबर नली (आईएस-14933)	
2	सुरक्षा क्लिप (आईएस-14933 का स्टील ग्रेड-1)	
3	डिस्क और नॉब के साथ प्लंजर रॉड	
4	यूनियन कैप वॉशर	
	कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) प्रकार का अग्निशामक (पोर्टेबल और ट्रॉली पर लगा हुआ)	
1	बैंड के साथ डिस्चार्ज हॉर्न (बिजली का गैर-कंडक्टर)। 03 किग्रा क्षमता	
2	रबर ग्लिप के साथ डिस्चार्ज हॉर्न (बिजली का नॉन-कंडक्टर)।	
3	2.0/3.0/4.5/6.8 किग्रा के लिए ब्रेडेड पीवीसी/रबर होस (होस परीक्षण किया गया न्यूनतम फूटने वाला दबाव 275 किग्रा/सेमी ²)	
4	IS-3224, ISI मार्क के अनुसार CO2 बुझाने वाले यंत्र के लिए वाल्व	
	विविध आइटम	
	विविध आइटम	
	हाइड्रोलिक दबाव परीक्षण के शुल्क	

मूल्य संरचना भारतीय रुपये में होगी और इसमें सभी लागतें शामिल होंगी। (कर अतिरिक्त यथा लागू)

अनुबंधकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील / Contractor's signature and seal

दिनांक/ Date

• अनुबंधकर्ता का पता/Contractor's address.